

Сведения о нагрузке на АГРС "Капшагай" согласно выданным ТУ на подключение к газоснабжению

по состоянию на 23.03.2025г.

Статус ТУ	Населенный пункт	Признак потребителя	Расход газа по ТУ, м3/час	Расчетное потребление, м3/час	
Не реализовано ТУ	г.Конаев	ИЖД	293,6	249,6	
		КБП	11734,8	8449,1	
		КЖ	16,4	3,3	
		МЖД	3713	750,0	
		МКБП	102	61,2	
		Итого	15859,8	9513,2	
	Илийский р-он, Жетыгенский с/о (промзона Арна-Конаев)	КБП	842	606,2	
	г. Алатау мкр.Арна	ИЖД	10	8,5	
		КБП	75	54,0	
		МКБП	3	1,8	
		Пром	12990	8754,0	
		Итого	13078	8818,3	
	г. Алатау мкр.Заречный	КБП	625	450,0	
		МКБП	38	22,8	
		Пром	1877	1158,2	
		ТЭК	650	390,0	
		Итого	3190	2021,0	
	Итого не реализовано ТУ			32969,8	20958,7
	Реализовано ТУ	г.Конаев	ГТС	7000	2800,0
	ИЖД		4902,82	4177,3	
	КБП		1701,25	1224,9	
	КЖ		93,6	18,9	
	МЖД		188,4	38,1	
	МКБП		640,23	384,1	
	Пром		6285	1680,0	
	ТЭК		13800	8280,0	
	Итого		34611,3	18603,3	
	Илийский р-он, Жетыгенский с/о		Пром	500	500,0
	г. Алатау мкр.Арна	ИЖД	519,4	441,5	
		МКБП	21,9	13,1	
		Пром	185	111,0	
		Итого	726,3	565,6	
	г. Алатау мкр.Заречный	ИЖД	246,25	209,3	
		МКБП	29	17,4	
		Пром	10490,1	5802,1	
		Итого	10765,4	6028,8	
	с/о Жетыгенский с.Енбек	Пром	797,2	637,2	
Итого реализовано ТУ			47400,2	26334,9	
Общий итог			80370,0	47293,6	